



230120340239

# 检测报告

报告编号:RO(H)241975

样品种类: 废气

委托单位: 中国中医科学院西苑医院

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024年6月12日



北京罗维测试科技有限公司



## 检测信息

委托编号	RO-2406031		
委托单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位地址	北京市海淀区西苑操场 1 号		
样品名称	废气	检测类别	委托检测
采样日期	2024 年 6 月 11 日	接收日期	2024 年 6 月 11 日
分析日期	2024 年 6 月 11 日		
检测项目	氮氧化物		
方法依据	HJ 693-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》		
仪器设备及编号	GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 (E-B-069)		
备注	氮氧化物排放限值 30mg/m <sup>3</sup>		

## 检测结果

### 锅炉 2#

锅炉型号	WNS8-1.25-QT	大气压(kPa)	100.1
投运日期	2012年9月	锅炉容量(MW)	5.6
生产负荷(%)	82	主要燃料	天然气
烟气温度(°C)	68.4	排气筒高度(m)	15
流速(m/s)	4.86	测定断面面积(m <sup>2</sup> )	0.283
实测热态风量(m <sup>3</sup> /h)	4955	实测标态风量(m <sup>3</sup> /h)	3453
含湿量(%)	11.8	含氧量(%)	2.8
检测项目		检测结果	
氮氧化物实测浓度(mg/m <sup>3</sup> )		20	
氮氧化物折算排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )		19	
氮氧化物排放速率(kg/h)		0.069	

----本页以下空白----

编制人:

审核人:

批准人: