

检测信息

委托编号	RO-2211067		
委托单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位地址	北科海淀区西苑操场1号		
样品名称	废气	检测类别	委托检测
采样日期	2022年11月9日	接收日期	2022年11月9日
分析日期	2022年11月9日		
检测项目	氮氧化物		
方法依据	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		
仪器设备及编号	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪 (E-B-025)		
备注	/		

检测结果

锅炉 1#

锅炉型号	WNS8-1.25-QT	投运日期	2012年9月
烟气温度 (°C)	92.7	大气压 (kPa)	101.5
主要燃料	天然气	锅炉容量 (MW)	5.6
排气筒高度 (m)	15	测定断面面积 (m ²)	0.283
实测热态风量 (m ³ /h)	7253	实测标态风量 (m ³ /h)	4697
检测项目		检测结果	
氮氧化物实测排放浓度 (mg/m ³)		23	
氮氧化物折算排放浓度 (mg/m ³)		26	
氮氧化物排放速率 (kg/h)		0.11	

检测结果

锅炉 3#

锅炉型号	WNS5.6-1.0 /115/70-QT	投运日期	2012年9月
烟气温度 (°C)	87.4	大气压 (kPa)	101.5
主要燃料	天然气	锅炉容量 (MW)	5.6
排气筒高度 (m)	15	测定断面面积 (m ²)	0.283
实测热态 风量 (m ³ /h)	7232	实测标态 风量 (m ³ /h)	4774
检测项目		检测结果	
氮氧化物实测排放浓度 (mg/m ³)		19	
氮氧化物折算排放浓度 (mg/m ³)		22	
氮氧化物排放速率 (kg/h)		0.09	

编制人: 张升焯

审核人: 王世尧

批准人: 康新