



170121340568

检测报告

报告编号:RO(H)230389

样品种类: 废气

委托单位: 中国中医科学院西苑医院

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023年7月31日

北京罗维测试科技有限公司



检测信息

委托编号	RO-2307332		
委托单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位地址	北京市海淀区西苑操场路1号		
样品名称	废气	检测类别	委托检测
采样日期	2023年7月31日	接收日期	2023年7月31日
分析日期	2023年7月31日		
检测项目	氮氧化物		
方法依据	HJ 693-2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》		
仪器设备及编号	GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(E-B-028)		
备注	/		

试
★
专用
1766

WNS8-1.25-Q7	大气压 (kPa)	101.5	
投运日期	2012年9月	锅炉容量 (MW)	5.6
生产负荷 (%)	78	主要燃料	天然气
烟气温度 (°C)	112.5	排气筒高度 (m)	15
流速 (m/s)	6.10	测定断面面积 (m ²)	0.283
实测热态风量 (m ³ /h)	6211	实测标态风量 (m ³ /h)	3829
含湿量 (%)	13.2	含氧量 (%)	6.2
检测项目		检测结果	
氮氧化物实测浓度 (mg/m ³)		20	
氮氧化物折算排放浓度 (mg/m ³)		24	
氮氧化物排放速率 (kg/h)		0.076	

----本页以下空白----



编制人: 张升旭

审核人: 曹智

批准人: 傅新