

检测信息

委托编号	R0-2309027		
委托单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位地址	北京市海淀区西苑操场一号		
样品名称	废气	检测类别	委托检测
采样日期	2023 年 9 月 5 日	接收日期	2023 年 9 月 5 日
分析日期	2023 年 9 月 5 日		
检测项目	氮氧化物		
方法依据	HJ 693-2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》		
仪器设备及编号	GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 (E-B-069)		
备注	/		




检测结果

锅炉 2#

锅炉型号	WNS8-1.25-QT	大气压(kPa)	101.5
投运日期	2012年9月	锅炉容量(MW)	5.6
生产负荷(%)	75	主要燃料	天然气
烟气温度(°C)	73.1	排气筒高度(m)	15
流速(m/s)	5.73	测定断面面积(m ²)	0.283
实测热态风量(m ³ /h)	5841	实测标态风量(m ³ /h)	4104
含湿量(%)	11.7	含氧量(%)	6.7
检测项目		检测结果	
氮氧化物实测浓度(mg/m ³)		23	
氮氧化物折算排放浓度(mg/m ³)		28	
氮氧化物排放速率(kg/h)		0.094	

----本页以下空白----

编制人: 审核人: 批准人: 